

ATA DA REUNIÃO DE 19/11/2018

Assunto: Reunião Ordinária do Grupo Gestor de Aplicação da NR-10: Instalações e Serviços em Eletricidade, criado pela Portaria CCSC n. 21/2010.

Membros atuais: Portaria PUSP-SC nº 3, de 16 de fevereiro de 2017.

Processo: 2016.1.684.52.7

Horários: início às 14h30min e término às 16h10min

Local: Sala de Reuniões do Prédio Administrativo da PUSP-SC

Convocação: Engº Thiago Catoia

Objetivos da Reunião: prosseguimento dos assuntos tratados na pauta da reunião anterior e apresentação de novos temas a serem comunicados e debatidos entre os membros presentes.

Participantes:

Nomes (em ordem alfabética)	Unidades / Órgãos	PARTICIPIPAÇÃO: Ausente (A), Presente (P) ou Ausência Justificada (AJ)
Airton Manoel Romero Costa	PUSP-SC	A
André Serafim Bernardi	PG - SC	A
Daniel Accarini Gonçalves de Camargo	SESMT - SC	P
Edelber Fernando Chinaglia	PUSP - SC	P
Eduardo Alberto Balestrero	PUSP - SC	AJ
João Batista Casolli	PUSP - SC	P
Jorge Luís Dechechi	PUSP - SC	P
José Antonio Teixeira Marques	PUSP - SC	A
Luís Carlos da Silva	SESMT - SC	AJ
Rogério Eduardo Bastos – Vice-presidente	PUSP - SC	AJ
Thiago Catoia - Presidente	PUSP - SC	P

REGISTRO DOS ASSUNTOS ABORDADOS NA REUNIÃO

1. **Falta de Energia no Campus:** Acompanhamento dos processos de melhorias em andamento.
2. **Alimentador de Energia Elétrica – Área 2 do Campus da USP São Carlos:** Solicitar informações do processo que está na SEF.
3. **Alimentação provisória do Centro de Convenções:** Cobrar a DVADM sobre compras pendentes para finalização dos serviços. O Sr. João Casolli passará relação do que falta chegar das compras realizadas para a conclusão da Distribuição Interna do Centro de Convenções.
4. **Manutenção da Cabine de Energia da Área 2:** Conversar com o Sr. Airton, chefe de manutenção da Área 2 da PUSP-SC, pois há a necessidade da sua participação ativa nas reuniões, para análise e decisão sobre os planos discutidos pelo Grupo da NR10 a serem implementados.
5. **Comunicação ao IFSC:** Sr. João Casolli informou que, em resposta ao processo enviado pelo IFSC, o qual se adiantou em abordar o tema, foi dada a resposta para efetuarem a gestão e compra de um gerador para o IFSC Área 2, os quais se responsabilizam integralmente pelo atendimento à sua unidade.
6. **Dispositivos de Proteção Contra Surtos Elétricos – DPS:** Foi feita a comunicação ao novo prefeito, Sr. Sergio Paulo Campana Filho, sobre a urgência da compra de DPS para o Conjunto de Apoio Didático (CAD), Centro de Apoio Técnico (CAT) e Portarias da Área 2 pelo Bairro Santa Angelina, a fim de resguardar os equipamentos de alto valor. Está ciente de que o vencedor do pregão não realizou a entrega. O grupo da NR10 solicitá providências quanto à aquisição destes equipamentos.
7. **Manutenção de calhas:** Não foram ainda revisados todos os prédios e está sendo feita conforme se apresentam as necessidades.
8. **Diretrizes de Travessia da área de Servidão da Rede de Alta Tensão da CPFL – Rede de transmissão 138 KV:** foi feito um ofício (cópia anexa). Detalhe: foto do relê, pois consta o código do motivo da queda de energia. Orçamento para contratação de engenheiro eletricista para definição de diretrizes para travessia do linhão e consequentes adequações: está na área de Compras da PUSP-SC, para cotação do serviço. A finalidade é a definição de parâmetros para uso do espaço e execução de travessias na área de servidão da linha de Alta Tensão (linhão) da CPFL, dentro de suas normas.
9. **Melhorias gerais na rede de distribuição de energia da Área 1 do Campus:** Foi feito “As Built” das chaves e também mapeamento da rede existente e pretende-se solicitar orçamento de um projetista para execução de um projeto para melhorias na Rede de distribuição das Áreas Norte e Sul.
10. **Continuidade laboral:** Foi discutida a transferência interna de servidores devido a terceirização do Restaurante Universitário da Área 2 para a continuidade laboral da Seção de Manutenção Elétrica da PUSP-SC.

11. Podas: Foi discutido a necessidade de intensificação das podas das árvores a fim de impedir qualquer alcance às linhas de média tensão, uma vez que estão sensíveis devido às novas parametrizações do disjuntor da Cabine Norte.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente dá por encerrada a sessão às 16h10min. Eu, Natalina Giusti, secretária, _____ redigi e digitei esta ata que será assinada pelos membros presentes na próxima reunião, 20/02/2019, em que a mesma será aprovada. São Carlos, 19 de novembro de 2018.

Assinaturas dos participantes (nomes em ordem alfabética)	
Airton Manoel Romero Costa	
André Serafim Bernardi	
Daniel Accarini Gonçalves de Camargo	
Edelber Fernando Chinaglia	
Eduardo Alberto Balestrero	
João Batista Casolli	
Jorge Luís Dechechi	
José Antonio Teixeira Marques	
Luís Carlos da Silva	
Rogério Eduardo Bastos – Vice-presidente	
Thiago Catoia - Presidente	